



Značka	Popis
	Svietidlo stropné/nástenné/ so senzorom
	Svorkovnicová škatuľa IP66
	Uzemnenie max 10Ω
	Zásuvka 16A/230V, jednoduchá / dvojité / IP44

Čiara	Popis
	zemný FTP
	CYKY-J 3x1,5
	CYKY-J 3x2,5

ROZVODNÁ SIETĚ: 1 NPE 50Hz 230V, TN-S

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

ZÁKLADNÁ OCHRANA (STN 33 2000 4-41):

A.1 Základná izolácia živých častí

A.2 Zábrany alebo kryty

OCHRANA PRI PORUCHE (STN 33 2000 4-41):

411 Samočinné odpojenie pri poruche

411.3.1 Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie

415.1 Doplnková ochrana: prúdové chrániče (RCD)

415.2 Doplnková ochrana: doplnkové ochranné pospájanie

VYPRACOVAL: Ing. Ľubomír Škrípek

ZODP.PROJEKTANT: Ing. Ľubomír Škrípek

INVESTOR: Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec

STAVBA:

BEZPEČNÉ PARKOVANIE BICYKLOV A KOLOBEŽIEK

parc. KN-C č. 1239/1 k.ú. Senec

OBJEKT: SO 01 Cykloprístrešok - ELEKTROINŠTALÁCIA

OBSAH: PÔDORYS 1.NP

STUPEŇ: PSP

DÁTUM: 11/2021

FORMÁT: 1A4

ZAK. ČÍSLO: P2021_7_07

MIERKA:
1:50

Č.V.
02