

PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

podľa STN 33 2000-5-51

Zloženie komisie:

predseda:	Ing. Ľubomír ŠKRÍPEK	ELI
členovia:	Ing. Branislav ĎURKÁČ	ARCH
	PaedDr. Zuzana Synaková	RIADITEĽ

NÁZOV STAVBY: BEZPEČNÉ PARKOVANIE BICYKLOV A KOLOBEŽIEK

OBJEKT: SO 01 Cykloprístrešok - ELEKTROINŠTALÁCIA

ADRESA: parc. KN-C č. 1239/1 k.ú. Senec

INVESTOR: Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec

STUPEŇ PD: PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Podklady pre určenie vonkajších vplyvov:

- projekt stavebnej časti a predložené využitie jednotlivých priestorov
- STN 33 2000-5-51

Popis technológií a zariadení, vlastností médií a látok

Elektroinštalácia v obytných priestoroch rodinného domu, murovaná tavba, svetelné a zásuvkové rozvody.

Zoznam miestností a ich účel:

Objekt obsahuje nasledovné druhy priestorov:

- vnútorné priestory: vnútorné priestory ZŠ
- vonkajšie priestory: SO 01 Cykloprístrešok, (pod prístreškom, inak platí „d“)
- vonkajšie priestory: ostatné vonkajšie priestory

Rozhodnutie:

Na základe predložených podkladov a na základe STN 33 2000-5-51, stanovuje komisia vonkajšie vplyvy takto:

- platia štandardné vonkajšie vplyvy kategórie II: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1 AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ1, AR1, BA2, BB1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.
- platia štandardné vonkajšie vplyvy kategórie V: AA7, AB7, AC1, AD2, AE1 AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN1, AP1, AQ2, AR2, AS1, AT1, AU1, BA2, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.
- platia štandardné vonkajšie vplyvy kategórie VI: AA8, AB8, AC1, AD4 (z dažďa), AE1 AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AN3, AP1, AQ3, AR2, AS1, AT1, AU1, BA2, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1.

Zdôvodnenie:

Komisia takto rozhodla na základe zistených skutočností

V Žiline dňa 2.11.2021

.....
podpis predsedu komisie