

Značka	Popis
	Uzemňovacia tyč 2,0m
	FeZn Ø 10mm PVC
	Spoj, svorka
	FeZn 30x4
	Jestvujúce uzemnenie bleskozvod budova školy

UPOZORNENIE:

Uzemňovaciu pásku FeZn 30x4 uložiť do základových pásov po obvode stavby. Spoje pásky môžu byť zhotovené svorkami alebo zvarom. Hotové spoje musia byť v zemi dobre chránené pred koróziou, napr. zaliatím asfaltom, obalené antikoróznou páskou alebo ekvivalentným materiálom, náterom PVC a pod. Oceľové nosné stĺpy pripojiť k uzemneniu. Uzemňovacie prívody je nutné chrániť pri prechode do terénu (pôdy), v dĺžke min. 30 cm pod povrchom a min. 20 cm nad povrchom. Na protikoróznu ochranu sa použijú vodiče s PVC plášťom. Nové uzemnenie spojiť s jestvujúcim uzemnením bleskozvodu. Prepojenie vykonať pod úrovňou terénu - v zemi.

VYPRACOVAL: Ing. Ľubomír Škrípek		ZODP.PROJEKTANT: Ing. Ľubomír Škrípek	
INVESTOR: Gymnázium Antona Bernoláka, Lichnerova 69, Senec			
STAVBA: BEZPEČNÉ PARKOVANIE BICYKLOV A KOLOBEŽIEK parc. KN-C č. 1239/1 k.ú. Senec		STUPEŇ:	PSP
		DÁTUM:	11/2021
		FORMÁT:	1A4
OBJEKT: SO 01 Cykloprístrešok - ELEKTROINŠTALÁCIA		ZAK. ČÍSLO:	P2021_7_07
OBSAH: UZEMNENIE		MIERKA: 1:50	Č.V. 03

OBSAH TOHTO VÝKRESU JE DUŠEVNÝM MAJETKOM AUTORA A JEHO POUŽITIE NA INÉ AKO ZMLUVNÉ ÚČELY, JE PODMIENENÉ PÍSOMNÝM SÚHLASOM